



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO

Comissão de Edificação e Uso do Solo

Rua São Bento, 405, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011100

Telefone:

PROCESSO 6068.2024/0004515-6

Informação SMUL/ATECC/CEUSO Nº 102412993

Folha de informação nº _____

(a) _____

Do processo nº 2008-0.244.974-0, em ___/___/2024

1442ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDIFICAÇÕES E USO DO SOLO – CEUSO

DELIBERAÇÃO DO PROCESSO Nº 2008-0.244.974-0

AUTOS: Processo nº 2008-0.244.974-0

INTERESSADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARCOVERDE

LOCAL: Rua Cardeal Arcoverde, nº 1.745 e 1.749

SQLs: 015.007.0565-9 e outros

ASSUNTO: Certificado de Acessibilidade

HISTÓRICO: SMUL/CONTRU consulta quanto à aceitação dos documentos apresentados visando justificar a impraticabilidade ao atendimento das condições de acessibilidade da edificação, nos termos da Lei nº 11.228/1992 e Decretos nos 32.329/1992 e 45.122/2004.

PRONUNCIAMENTO/ATECC/CEUSO/036/2024

A CEUSO, em sua 1442ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de abril de 2024, à vista dos elementos constantes do presente, em especial da MANIFESTAÇÃO nº 047/CEUSO/2024, deliberou, por unanimidade de votos, considerando o vão livre de abertura das portas de 0,70m conforme informado pelo interessado, por aceitar a proposta de impraticabilidade nos termos do subitem 3.25 da NBR 9050:2004, desde que incluída a ressalva no documento quanto a obrigatoriedade da disponibilidade de acessibilidade assistida e previsão de dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio interno e externo à cabine.

LUIZ FERNANDO NUNO MALVEZI PEDROSA

Vice-Presidente

CEUSO

VOTARAM: Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa; Daniella Lucas Richards Bronzoni; Cleusa Guimarães Davis; Henrique Mélega Re.

PSB/047/2024/gc-ct-mt



Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa

Diretor(a) de Divisão Técnica

Em 13/05/2024, às 12:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **102412993** e o código CRC **073B0755**.