



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO

Comissão de Edificação e Uso do Solo

Rua São Bento, 405, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011100

Telefone:

PROCESSO 6068.2022/0005856-4

Informação SMUL/ATECC/CEUSO Nº 065951448

1401ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDIFICAÇÕES E USO DO SOLO – CEUSO
DELIBERAÇÃO DO PROCESSO SEI Nº 6068.2022/0001793-0

AUTOS: Processo SEI nº 6068.2022/0001793-0
INTERESSADO: TDSP – FURNAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
LOCAL: Rua Furnas, nº 55
SQL: 085.301.0003-4 e outros
ASSUNTO: Consulta à CEUSO

HISTÓRICO: consulta quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do item III da Resolução/CEUSO/131/2018.

INFORMAÇÃO/ATECC/CEUSO/037/2022

A CEUSO, em sua 1401ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de junho de 2022, à vista dos elementos constantes do presente, em especial da MANIFESTAÇÃO nº 165/CEUSO/2022, deliberou, por unanimidade de votos, considerando a cota de inundação do empreendimento indicada no Estudo Hidrológico, por comunicar o interessado para que apresente Laudo Técnico apontando as soluções a serem adotadas para contenção das águas de inundação e declaração dos responsáveis técnicos pela obra acompanhados de ART/RRT a fim de garantir as condições técnicas necessárias à estanqueidade dos ambientes situados abaixo da cota de alagamento indicada no estudo apresentado.

LUIZ FERNANDO NUNO MALVEZI PEDROSA
Vice-Presidente
CEUSO

VOTARAM: Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa; Daniella Lucas Richards; Cleusa Guimarães; Paulo Machado Lisboa Filho; Adriana Blay Levisky; Odair Garcia Senra.
PSB/165/2022/gcp



Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa
Diretor(a) de Divisão Técnica
Em 05/07/2022, às 15:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **065951448** e o código CRC **5B72093B**.