



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO

Comissão de Edificação e Uso do Solo

Rua São Bento, 405, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011100

Telefone:

PROCESSO 6068.2024/0005559-3

Informação SMUL/ATECC/CEUSO Nº 104061268

1444ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDIFICAÇÕES E USO DO SOLO – CEUSO
DELIBERAÇÃO DO PROCESSO AD Nº 13299-22-SP-ALV

AUTOS: Processo AD nº 13299-22-SP-ALV / SEI nº 1020.2022/0008496-9

INTERESSADO: INFINITY PARTICIPACOES LTDA.

LOCAL: Rua Tie, nº 153 esq. Rua Major Basílio

SQL: 031.093.0027-3

ASSUNTO: Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta encaminhada por PARHIS acerca da definição do nível do pavimento térreo, em área sujeita a lençol freático em níveis próximos ao perfil do terreno, nos termos do item A.III.1 da Resolução/CEUSO/131/2018.

PRONUNCIAMENTO/ATECC/CEUSO/044/2024

A CEUSO, em sua 1444ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de maio de 2024, à vista dos elementos constantes do presente, em especial da MANIFESTAÇÃO nº 068/CEUSO/2024, deliberou, por unanimidade de votos, aceitar a implantação do nível do pavimento térreo proposto não acima da cota 768,00, com o subsolo mais profundo não abaixo da cota 759,20. Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

LUIZ FERNANDO NUNO MALVEZI PEDROSA

Vice-Presidente

CEUSO

VOTARAM: Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa; Antonio Mateus Buzunas; Viviane de Andrade Sá; Henrique Mélega Re; Roberta Simeoni.

PSB/068/2024/gc-ct-mt



Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa

Diretor(a) de Divisão Técnica

Em 03/06/2024, às 11:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104061268** e o código CRC **44CA6296**.