

ATA CPA 22/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 26/06/2018 – início: 14h30 / término: 17h30.

Local: SMPED – Rua Líbero Badaró, 425 – 32º andar – São Paulo / SP.

PARTICIPANTES

Priscila Fernandes Libonati/SMPED; João Carlos da Silva/ SMPED; Eduardo Flores Auge/ SMPED; Claudio Campos/ SMPR; Olga Maria Soares e Gross/ SMUL; Mário Sérgio Stefano/ SMADS; Guilherme Iseri de Brito/ SVMA; Maria Luisa Oieno de Oliveira/ SIURB; Cristiane Ribeiro Vivanco Ferreira/ SME; Cássio Glauco Tercitano/ SEME; Walther Rodrigues Filho/ SEGUR; Cristina Tokie Sannomiya Laiza/ SP Urbanismo; Luís Eduardo Surian Brettas/ SP Urbanismo; Erci Soares Honório/ CMPD; Sandra Ramalhos/ CMPD; Silvana Serafino Cambiaghi/ CAU; Rogério Feliciano Romeiro/ SECOVI-SP; Moira de Castro Vasconcellos/ FECOMÉRCIO; Maria Esther Radaelli Brandespim/ SMG; Letícia Yoshimoto Simionato/ SMG; Karina Dominici Alves/ SMDP

Falta justificada: Elisa Prado de Assis/ IAB; Gerisvaldo Ferreira da Silva/ CRECI-SP

Convidados: Rosemeiry Leite/ CET; Adelino Ozores/ SIURB; Natalia Gomide Andrade/ SMC; Silvana Maria Santopaolo/ SMC; Rodrigo P. da Silva/ SMC; Rodrigo Agostini/ SMC.

ASSUNTOS TRATADOS

Consulta referente à acessibilidade da Biblioteca Paulo Setúbal

Explicação da arquiteta Silvana Maria Santopaolo sobre as soluções de acessibilidade para a Biblioteca Paulo Setúbal. O Colegiado deliberou por manter a inclinação da plateia do auditório.

Observou: INDICAR rota acessível para o nível intermediário, onde estão localizadas a copa e a sala do administrador e DEMONSTRAR solução para a rampa que interliga o nível 2,04 ao nível 2,67 para posterior análise e manifestação do Colegiado.

Propôs compor Grupo de Trabalho para “teste de usabilidade” na Biblioteca Paulo Setúbal, com o objetivo principal de avaliar a sinalização tátil e visual do piso.

Informação sobre consulta à sociedade civil referente à minuta do decreto de calçadas

O Colegiado propôs prorrogação de prazo para consulta à sociedade civil referente à minuta do decreto de calçadas, uma vez que existem diversos pontos para serem discutidos e vários aspectos relevantes que merecem estudo específico e maior tempo para análise.

P.A. 2018-9.071.648-7 - Requalificação e Reforma de Calçadas e Calçadas do Centro Velho e Centro Novo

Documento Interno da PMSP

O Arquiteto Luís Eduardo Surian Brettas/SP Urbanismo fez novas considerações sobre a Requalificação e Reforma de Calçadas e Calçadas do

Centro Velho e Centro Novo em resposta a manifestação da CPA, constante em ATA CPA 18/2018.

O Colegiado reforçou a necessidade de que seja feito um protótipo para a validação da linha guia proposta. Prosseguirá com o assunto em próxima reunião.

Reunião foi encerrada às 17h30.