

ATA CPA 19/2024

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 28/05/2024 – início: 14h / término: 17h00

Local: Vídeo Conferência – Teams

PARTICIPANTES: Jessica Michelutti Zago/SMPED/Secretária Executiva da CPA; Adile Maria Delfino Manfredini/OAB-SP; Adriana Vieira/PGM; Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB; Ana Carolina Piunti da Costa/SIURB; Cristina T S Laiza/SPUrbanismo; Eduardo Flores Auge/SMPED; Flávio Adauto Fenólio/SMPED; Francisco de Oliveira/SVMA; Geni Sugai/SMC; Henrique Jordão Diniz/Instituto Olga Kos; João Carlos da Silva/SMPED; Lígia Palma de Barros/SGM; Marcelo Panico/Fundação Dorina; Marcelo Maschietto/SMJ; Olavo de Almeida Soares/GCMI; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Priska Sales Bernardino/SMDET; Robinson Xavier de Lima/SPTrans; Sandra Ramalho/CMPD; Stefania Regina de Souza/SPObras; Wolf Kos/Instituto Olga Kos.

FALTAS JUSTIFICADAS: Silvana Serafino Cambiagli/CAU-SP/Presidente da CPA; Angélica Regina Gonzalez/SEME; Denise Bittencourt/SEDPcD; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECI-SP; José Renato Soibelman Melhem/SMPED; Luis Fernando Lessa/SMUL; Márcia Tieko Omoto Yamaguchi/SIURB; Mel Godoy/CAU-SP; Myrna dos Santos Melo/SMPED; Sara Caroline Lopes da Silva/SMUL; Telma Maria Micheletto/CET; Vânia Sacarrão/CET.

CONVIDADOS: Ana Carvalho/Urbia; Giovanna Silva de Souza/Urbia; Maria Elisabete Lopes/Melopes Arquitetura; Paloma Ferreira da Silva/SPObras; Renata Larussi/SPObras.

ASSUNTOS TRATADOS:

SEI 7910.2023/0002043-6 - Análise e emissão de parecer diretrizes relativas aos projetos básicos do 1º Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Apresentado novamente o expediente, o Colegiado deliberou:

- 1- Apresentar compatibilizações entre todas as pranchas.
- 2- Diante das justificativas técnicas declaradas pela representante da SPObras, a Comissão não obteve óbice das opções apresentadas referentes às áreas de aproximações das portas, tais como: no caso do refeitório há uma árvore impossibilitando a alteração da porta, entretanto, existe porta de correr com acesso ao lado oposto do referido ambiente (vide SP_PD_03_5A_00_005_D). Em relação a sala de atendimento e orientação 1 foi aventada a possibilidade de porta de correr, entretanto, por se tratar de um consultório a opção porta de correr não traria descrição e o aspecto reservado que o ambiente requer, além disso, existe a possibilidade de utilização da sala de orientação 2 que atende as questões de acessibilidade (vide SP_PD_03_5A_00_005_D). Sobre a porta localizada no “ambiente que retrata a vida diária”, a ideia é demonstrar as dificuldades na prática, inclusive, a questão da falta de aproximação à porta do espaço (vide SP_PD_03_5A_00_005_D).

Referente à porta da copa que está próxima ao teatro, por mantê-la aberta quando houver algum evento que utilizará tal espaço (vide SP_PD_03_5A_00_073_D).

- 3- Pela manutenção de apenas um box comum com barras no sanitário coletivo feminino conforme apresentado, constantes nas pranchas: SP_PD_03_5A_00_007_D e DE_SP_PD_03_5A_00_059_C, portanto, desconsiderando apenas para este caso específico o item 5 da ATA CPA 45/2023.
- 4- Prever botoeira da porta que dá acesso à área técnica do teatro, atendendo ao item 6.11.2.2 da Norma ABNT NBR 9050.
- 5- Prever um banheiro acessível no subsolo, observando as disposições do item 7.4.5 da Norma ABNT NBR 9050.
- 6- Apresentar especificação e justificativa técnica relacionada ao piso de grama sintética.

Reiterou a necessidade de compatibilização entre todas as peças gráficas do projeto de acessibilidade.

Observou que estas e demais considerações técnicas foram acatadas por esta Comissão e foram encartadas na Apresentação do SEI 7910.20230002043-6 - ATA CPA 19/2024 (104488378).

Diante do exposto, o projeto revisto conforme as informações técnicas deliberadas na presente reunião deverá retornar para nova avaliação e manifestação deste Colegiado.

SEI 6027.2024/0008579-0 - Parque Ibirapuera - Serviço ao Visitante SV. 19

Após visualização das peças gráficas e das manifestações entre membros e representantes da URBI presentes o Colegiado deliberou pelas seguintes diretrizes ao Projeto onde aguarda adequações ou eventual fundamento do não atendimento:

- 1- Que seja redefinida a posição da superfície tátil (mapa tátil) antes de qualquer desvio alternativo e conforme item 5.4.2 da NBR9050, 5.1 e 5.2 da NBR15599;
- 2- Assim feito, que seja redefinido o percurso do piso direcional;
- 3- Representar vagas reservadas no estacionamento indicado;
- 4- Inserir em projeto cotas das larguras das calçadas externas do perímetro;
- 5- Apresentar largura dos planos com inclinação 4,9% indicados;
- 6- Apresentar espelho de corpo inteiro no vestiário acessível unissex.

SEI 6027.2024/0003427-4 - Parque Ibirapuera - Módulo de Alimentação AB. 14

Apresentado expediente com novas plantas, com atendimento às adequações solicitadas pela Comissão Permanente de Acessibilidade conforme Ata CPA 06/2024 (doc. 099585448), considerando esclarecimentos e documentos sobre impraticabilidade apresentados, restrito ao caso específico, o Colegiado manifestou-se favorável ao projeto apresentado doc. 102643006 do processo. Salientou o direito ao trabalho de pessoas com deficiência, em equiparação de oportunidades com as demais pessoas, em ambiente inclusivo.

SEI 7810.2024/0000622-9 - Rua Santa Ifigênia

O Colegiado tomou ciência das últimas ações constantes no Processo SEI e aguarda pelo envio de novas peças gráficas com as adequações no Projeto e documento com eventual fundamento do não atendimento.

SEI 7810.2024/0000625-3 - Rua Florêncio de Abreu - Rua das Ferramentas

O Colegiado tomou ciência das últimas ações constantes no Processo SEI e aguarda pelo envio de novas peças gráficas com as adequações no Projeto e documento com eventual fundamento do não atendimento.

Reunião encerrada.