

ATA CPA 10/2026

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 25/03/2026 – início: 14:00h / término: 17:00h

Local: Vídeo Conferência – Teams

PARTICIPANTES: Silvana Serafino Cambiaghi/CAU-SP/Presidente da CPA; Jessica Michelutti Zago/SMPED/Secretária Executiva da CPA; Adile Maria Delfino Manfredini/OAB-SP; Adriana Vieira/PGM; Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB; Ana Carolina Piunti da Costa/SIURB; Claudio de Campos/SMSUB; Eduardo Flores Auge/SMPED; Elisa Prado/IAB-SP; Danilo Silva de Souza/SMPED; Flávio Adauto Fenólio/SMPED; Frank itinoce/SME; Geni Sugai/SMC; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECI-SP; João Carlos da Silva/SMPED; José Miorin Neto/CMPD; José Renato Melhem/SMPED; Júlia Lopes Arcanjo/SGM; Juliana Santiago Rodrigues/SVMA; Laércio Sant'Anna/Prodam; Luccas Hernandez Forte/SMJ; Luciana Oliver Perez Quintas de Moraes/SMDet; Marco Antonio Conde Vespa/SMSU; Mariana Moutinho Monteiro de Messas/SME; Mel Gatti de Godoy Pereira/CAU-SP; Miguel Raimundo dos Santos Porto/SEME; Olavo de Almeida Soares/GCMI; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Robinson Xavier de Lima/SPTrans; Sara Caroline Lopes da Silva/SMUL; Silvia Costa Andreossi/Laramara; Sônia da Silva Gonçalves/SPUrbanismo.

FALTAS JUSTIFICADAS: Lilian Jaha/SMC.

CONVIDADOS: Amanda Cristina Carvalho/SMPED; André Yamaguishi Ciampi /Urbia; Camila Nery Araujo Oliveira/SPUrbanismo; Danilo Sales Leão/SPTrans; Júlio César Arruda/SPUrbanismo; Karen M Monteiro/SPObras; Luiza Vidotto Bernardo/SPUrbanismo; Nadia Lopes/Arquiteta; Patrícia Viceconti Nahas /SPObras; Rogério Romeiro/ Rogério Romeiro Arquitetura; Sandra Aparecida Lopes/CET; Sandra Ramalhoso/Pastoral/CEAPCd.

ASSUNTOS TRATADOS:

Informativos

Ofício nº 017/2026/SMPED/CADU - Denúncia – elevadores e escadas rolantes inoperantes no Metrô

Foi informado pela Secretária Executiva que o Ofício solicitado em Ata 07/2026, referente a denúncia de elevadores e escadas rolantes do Metropolitano de São Paulo foi encaminhado por e-mail, aos cuidados do Presidente Antonio Julio Castiglioni Neto.

SEI 6065.2025/0000831-0 - Prorrogação do Grupo de Trabalho de HIS


A Presidente concordou com a prorrogação de prazo para apresentação do relatório final de atividades do Grupo de Trabalho destinado a elaborar material de apoio sobre acessibilidade em Habitação de Interesse Social – Portaria nº 01/2025 SMPED-CPA DE 30 DE SETEMBRO DE 2025, solicitada pela Coordenadora do Grupo, devido a complexidade do assunto e outras justificativas.

Diretrizes de projeto para definição da localização da botoeira sonora – Botoeira sonora em Travessia Elevada mão única revisada

Conforme apontado pela Arquiteta Priscila Libonati, se faz necessária ERRATA referente medida da botoeira sonora até o piso tátil de alerta no exemplo de “Botoeira

sonora em Travessia Elevada mão única”, que consta em Ata 29/2024.

O que constava “0.0 à 0.30m”, agora passa a constar como “0.0 à 0.40m”, conforme imagem abaixo:



Boteira sonora em Travessia Elevada mão única

SEI 7810.2025/0001474-6 - Projeto de Requalificação para Rua Temática - Rua Oriente, a Rua da Moda

Após a apresentação do projeto elaborado por SPUrbanismo foi deliberado por MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL ao projeto, com as seguintes ressalvas:

1. A largura da Faixa Livre deve representar pelo menos 50% da largura total da calçada - de acordo com o decreto 59.671/2020;
2. A cor da faixa de uso exclusivo para circulação de pessoas com de carrinhos de carga deve ter uma cor que não confunda com o verde da sinalização horizontal que indica a área para circulação pedestres;
3. A pintura da faixa de travessia de pedestres não deve sobrepor com a pintura da faixa de uso exclusivo para circulação de pessoas com de carrinhos de carga.

SEI 6027.2025/0008209-2 - Comunicações Administrativas: Ofício - Projeto de Reforma Lanchonete AB.04 - Madureira

Avaliado o expediente, o Colegiado deliberou:

1. Rever trecho envolvendo a faixa de travessia e a rampa com inclinação de 15%, este trajeto deve atender o desenho universal, garantindo a tolerância ao erro, ou seja, evitar situações de risco aos usuários, protegendo as pessoas de usarem um caminho não adequado.
Observou que as faixas de travessias estão muito próximas, sendo que uma delas conduz a uma rampa com a inclinação maior que a prevista em legislação;
2. Retirar os pisos táteis de alerta do plano inclinado;
3. Prever acessibilidade do acesso e da circulação interna da área da cozinha considerando o direito ao trabalho, conforme o Capítulo VI da Lei 13.146/2015 - LBI;
4. Atender o item 6.11.2.2 da Norma ABNT NBR 9050, em caso de situações de impraticabilidade, devidamente justificadas, onde não for possível a adequação das áreas de aproximações às portas e seja necessária adoção de equipamento de automação da abertura e fechamento através de botoeira ou sensor em substituição aos espaços para transposição deverá ser demonstrado graficamente o atendimento aos itens 6.11.2.9 e 6.11.2.10 da ABNT NBR 9050;
5. Esclarecer e indicar se há sanitários acessíveis nas proximidades da lanchonete.

Salientou que estas e demais considerações técnicas foram acatadas por esta Comissão e encontra-se disponível na pasta Projeto UGP-IBI-AB.04-ACE-PE-1001-R03 - REVISÃO CPA (153693434) e solicitou que o interessado deverá apresentar parecer com as justificativas técnicas esclarecendo sobre todas indicações e considerações técnicas constantes nas peças gráficas.

Diante de todo o exposto, o projeto revisto conforme as informações técnicas determinadas na presente reunião deverá retornar para nova manifestação deste Colegiado.

Por fim, foi deliberado prosseguimento da análise no presente processo em detrimento do SEI 6027.2025/0021642-0.

SEI 6027.2025/0021642-0 - Lanchonete Portão 8 - Parque Ibirapuera

Devido a duplicidade de projeto, o referido processo terá prosseguimento no SEI 6027.2025/0008209-2, de acordo com os responsáveis da Urbia presentes nesta reunião.

Foi solicitado retorno à unidade de origem para encerramento.

SEI 6027.2025/0021632-3 – Projeto de Reforma Lanchonete AB. 02 – Planetário – Adequação de Acessibilidade

Apresentado expediente, considerado pronunciamento anterior da Comissão conforme ATA CPA 30/2025 da reunião ocorrida em 27/08/2025 e constante ao SEI 6027.2025/0008203-3, o Colegiado deliberou:

1. Sanitário acessível – rever posicionamento da sinalização tátil que não pode ser fixada na folha da porta (NBR 9050 item 5.4.1 - b);
2. Sanitário acessível – rever afastamento entre batente e puxador vertical da porta de correr (NBR 9050 item 4.6.6.2);
3. Sanitário acessível – rever posicionamento porta área externa, procurando alinhar com porta sanitário e prevendo utilização como área de transposição complementar/alternativa (recomendada ampliação da largura da porta externa);
4. Prever/dimensionar rota acessível ao ambiente de trabalho Área Cozinha, observando largura corredor de acesso e disposição de mobiliários junto a este corredor;
5. Lavatório externo – prever condições de acessibilidade descritas em norma técnica (NBR 9050 - aproximação, altura, barras, torneira);
6. Considerada rota acessível prevista por novo acesso, no entanto, foi observada permanência de inclinação no passeio fronteiro à edificação de 15,72% inadequada para circulação de pedestres, solicitada revisão/esclarecimento.

O Colegiado destacou o disposto pelos art. 34 e 37 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 – Lei Brasileira de Inclusão, acerca da necessidade de ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos.

SEI 7810.2024/0000625-3 - Complementação do projeto de Comunicação Visual para Rua Temática - Rua das Ferramentas - Rua Florêncio de Abreu

Após apresentação do projeto por SPUrbanismo foi deliberado por MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL ao projeto.

SEI 7810.2025/0000866-5 - Complementação do projeto de Comunicação Visual para Rua Temática - Rua das Motos - Rua General Osório

Após apresentação do projeto elaborado pela SPUrbanismo foi deliberado por MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL ao projeto.

SEI 7810.2024.0000624-5 - Complementação do projeto de Comunicação Visual para Rua Temática - Rua das Cozinhas

Após apresentação do projeto por SPUrbanismo foi deliberado por MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL ao projeto.

SEI 7810.2024.0000626-1 - Complementação do projeto de Comunicação Visual para Rua Temática - Rua das Noivas

Após apresentação do projeto por SPUrbanismo foi deliberado por MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL ao projeto.

SEI 7810.2024.0000622-9 - Complementação do projeto de Comunicação Visual para Rua Temática - Rua dos Eletrônicos

Após apresentação do projeto por SPUrbanismo foi deliberado por MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL ao projeto.

Reunião encerrada.