

ATA CPA 21/2026

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 10/06/2026 – início: 14:00h / término: 16:00h

Local: Vídeo Conferência – Teams

PARTICIPANTES: Silvana Serafino Cambiaghi/CAU-SP/Presidente da CPA; Jessica Michelutti Zago/SMPED/Secretária Executiva da CPA; Adile Maria Delfino Manfredini/OAB-SP; Adriana Vieira/PGM; Amandio José Cabral D'Almeida Jr/CREA-SP; Ana Carolina Piunti da Costa/SIURB; Carolina Mello de Almeida/SMJ; Claudio de Campos/SMSUB; Eduardo Flores Auge/SMPED; Flávio Adaauto Fenólio/SMPED; Frank itinoce/SME; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECI-SP; João Carlos da Silva/SMPED; José Miorin Neto/CMPD; Juliana Hiroko Iha Nacajune/SVMA; Júlia Lopes Arcanjo/SGM; Kaísa Isabel da Silva Santos/IAB-SP; Laércio Sant'Anna/Prodam; Luciana Oliver Perez Quintas de Moraes/SMDDET; Maria Cecília Cominato/SMS; Marcelo Panico/Fundação Dorina Nowill para cegos; Marco Antonio Conde Vespa/SMSU; Matheus Sabadin Bueno/SPObras; Mel Gatti de Godoy Pereira/CAU-SP; Miguel Raimundo dos Santos Porto/SEME; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Ronaldo Bueno Alves de Souza/SMT; Sara Caroline Lopes da Silva/SMUL; Sonia da Silva Gonçalves/SPUrbanismo; Stefania Souza/SPobras; Thaís Hayashi Alves/SMPED.

FALTAS JUSTIFICADAS: Albertina Ferreira Gonçalves Alves/SEHAB; Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB; Cristiana T S Laiza/SPUrbanismo; Myrna dos Santos Melo/SMPED; Robinson Lima/SPTrans.

CONVIDADOS: André Ciampi/Urbia; Danilo Sales Leão/SPObras; Kauê Costa de Oliveira/ NPC Grupo Arquitetura; Luiz Alberto Gonçalves Rebelo/CET; Nadia Lopes/Arquiteta; Patrícia Viceconti Nahas /SPObras; Sandra Aparecida Lopes/CET; Sandra Ramalhoso/Pastoral/CEAPcD.

ASSUNTOS TRATADOS:

Informativos

A Presidência informou que estará ausente da próxima reunião, pois ministrará palestra sobre mobilidade e transporte no Smart Cities 2026, representando a CPA e o CAU-SP.

Solicitação de substituição de membros representantes da CET

Foi informado pelo convidado Luiz Rebelo, da CET, que o pedido de substituição de membros encontra-se em andamento no processo SEI 6065.2021/0000187-4. A Secretária Executiva informou que aguarda encaminhamento do Processo à CPA para dar prosseguimento.

SEI 7910.2025/0000889-8 - Teatro Parelheiros - Projetos de Comunicação

Após apresentação do memorial descritivo Projeto MD-SE-TE-02-50-00-001-G (149590929), das peças gráficas Projeto DE-SE-TE-02-50-00-001-H (149591071), Projeto DE-SE-TE-02-50-00-002-G (149591260), Projeto DE-SE-TE-02-50-00-003-I (149592365), Projeto DE-SE-TE-02-50-00-004-H (149592494), Projeto DE-SE-TE-02-50-00-005-H (149592608), Projeto DE-SE-TE-02-50-00-006-D (149592748) e Projeto DE-SE-TE-01-50-00-004-I (150845979) o Colegiado deliberou por MANIFESTAÇÃO

ATA CPA 21/2026 – 10/06/2026

FAVORÁVEL com ressalvas quanto às seguintes recomendações:

- 1- Fazer com que os mapas táteis tenham canto-moeda (não em forma de canto reto);
- 2- trocar “piso podotátil” por “piso tátil”.

SEI 7910.2025/0000870-7 - Teatro Jardim Paulistano - Projetos de Comunicação

Após apresentação do memorial descritivo MD-SE-TE-01-5O-00-001-I (150846677), das peças gráficas Projeto DE-SE-TE-01-5O-00-001-J (150845288), Projeto DE-SE-TE-01-5O-00-002-I (150845607), Projeto DE-SE-TE-01-5O-00-003-I (150845751), Projeto DE-SE-TE-01-5O-00-004-I (150845979), Projeto DE-SE-TE-01-5O-00-005-I (150846256) e Projeto DE-SE-TE-01-5O-00-006-I (150846517) o Colegiado deliberou por MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL com ressalvas quanto às seguintes recomendações:

- 1- Fazer com que os mapas táteis tenham canto-moeda (não em forma de canto reto);
- 2- trocar “piso podotátil” por “piso tátil”.

SEI 6027.2024/0012028-6 - Comunicações Administrativas: Ofício - Implantação de Decks e recuperação das margens dos lagos e Córrego do Parque Ibirapuera

Avaliado o expediente, o Colegiado indicou que os decks já foram instalados conforme verificado no “Documento Anexo - MEM-01-R00_Memorial de Atendimento à Ata CPA 28 (147292053)”, dessa forma, foi deliberado realização do levantamento in loco dos 5 (cinco) decks e observando para cada caso específico o atendimento ao item 4.3.7 Proteção contra queda ao longo das áreas de circulação da Norma ABNT NBR 9050.

Diante de todo o exposto, o processo com a revisão e atualização deverá retornar para nova manifestação deste Colegiado.

SEI 7910.2026/0000164-0 - EMEF Dom Pedro I - Projeto de adequação de acessibilidade

Apresentado projeto pela equipe técnica, foram abordadas questões específicas para apreciação do Colegiado:

- 1- Acerca do conjunto de rampa, planos inclinados e degraus isolados (circulação para alcance entre área descoberta – barracão – salas de banda e teatro), o Colegiado solicitou rever proposta verificando possibilidade de substituir degraus isolados por planos inclinados ou rampas, assim como ajuste de níveis entre ambientes;
- 2- Acerca de rampas pretendidas para vencer desnível entre salas de aula e área de circulação, assim como entre quadra de esportes e área de circulação, o Colegiado solicitou rever proposta observando impraticável a aproximação e transposição das portas por pessoa em cadeira de rodas;

Considerada informação de outros itens para adequação de projeto notados pela equipe técnica que encaminhará relação ao interessado.

Dúvida em e-mail encaminhado à CPA - Sinalização vaga reservado estacionamento veículo pessoa com deficiência

Apresentada mensagem encaminhada à CPA pela equipe técnica sobre dificuldade observada para estacionamento de veículo conduzido ou que transporte pessoa com deficiência no atual modelo de sinalização destas vagas reservadas, o Colegiado acatou as considerações do relator sobre regulamentação existente em legislação municipal, Código de Obras e Edificações e Resolução CONTRAN nº 965, de 17 de maio de 2022. Foram efetuadas observações sobre configurações de sinalização de vagas reservadas conforme Manual de Sinalização Urbana – CET. Foi observada faixa de circulação de pedestres em áreas de estacionamento. Por fim, a Comissão solicitou informar à solicitante, além dos apontamentos da equipe técnica e dos membros do Colegiado, sobre a competência de órgãos federais e municipais para alteração do atualmente regulamentado sobre as características de vagas reservadas para estacionamento de veículos pessoas com deficiência.

Reunião encerrada.