

ATA CPA 30/2025

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 27/08/2025 – início: 14h / término: 17:00h

Local: Vídeo Conferência – Teams

PARTICIPANTES: Silvana Serafino Cambiaghi/CAU-SP/Presidente da CPA; Jessica Michelutti Zago/SMPED/Secretária Executiva da CPA; Adile Maria Delfino Manfredini/OAB-SP; Adriana Vieira/PGM; Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB; Claudio de Campos/SMSUB; Cristina T S Laiza/SPUrbanismo; Eduardo Flores Auge/SMPED; Flávio Adauto Fenólio/SMPED; Geni Sugai/SMC; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECI-SP; João Carlos da Silva/SMPED; José Miorin Neto/CMPD; José Renato Soibermann/SMPED; Júlia Lopes Arcanjo/SGM; Juliana Santiago Rodrigues/SVMA; Leandra Myrela Pereira Batista/Instituto Olga Kos; Luciana Oliver Perez Quintas de Moraes/SMDet; Marcelo Panico/Fundação Dorina Nowill para cegos; Márcia Tiek O moto Yamaguchi/SIURB; Maria Cecília Cominato/SMS; Mel Gatti de Godoy Pereira/CAU-SP; Miriam Rose Evans/SMJ; Olavo de Almeida Soares/GCMI; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Robinson Xavier de Lima/SPTrans; Ronaldo Bueno/SMT; Sara Caroline Lopes da Silva/SMUL; Silverlei Silvestre Vieira/Laramara; Stefania Regina de Souza/SPObras; Telma Maria Micheletto/CET.

FALTAS JUSTIFICADAS: Ana Carolina Piunti da Costa/SIURB; Elisa Prado de Assis/IAB-SP.

CONVIDADOS: Ana Carvalho/Urbia; André Yamaguishi Ciampi/Urbia; Cinthya Marques/Urbia; Danilo Sales Leão/SPObras; Giovanna Silva de Souza/Urbia; Guilherme Henrique Fatorelli Del'Arco/SPUrbanismo; Marcelo Fonseca Ignatios/CAU-SP; Marcos Mastropaulo/SPObras; Marina Villano Bottini/CAU-SP; Nadia Lopes/Arquiteta; Paloma Ferreira da Silva/SPObras; Patricia Viceconti Nhas/SPObras; Renata Iarussi/SPObras; Rogério Romeiro/Rogério Romeiro Arquitetura; Sandra Oliveira/SPObras; Silvia Caires/SPObras; Valério Marcos Nogueira Pietraroia/NPC Grupo Arquitetura.

ASSUNTOS TRATADOS:

Informativos

Obras do calçamento da PMSP e acesso à sede do CAU-SP

Apresentada, pelo Marcelo Fonseca do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, a necessidade de nivelamento para garantir entrada acessível entre o calçamento da Rua XV de novembro e o CAU-SP, o Colegiado deliberou a favor da adequação do nivelamento nas 3 (três) portas de acesso à edificação.

Em concordância com a Sandra Oliveira de SPObras, será marcada vistoria entre CAU-SP e SPObras para discutir os detalhes desta adequação.

Convite para júri do Concurso Nacional de Projeto de Mobiliário Urbano

Diante do convite do Guilherme Fatorelli de SPUrbanismo à este Colegiado, a Presidente, Silvana Cambiaghi, foi indicada para ser júri titular do Concurso Nacional de Projeto de Mobiliário Urbano.

SEI 6025.2023/0029098-7 - Análise de Projeto complementar de novo Playground da Casa de Cultura de São Matheus

Avaliado o expediente, respondendo ao indicado na Informação SMC/CAF/SEA/NEA (123617224) e demais observações apresentadas pela representante da Secretaria Municipal da Cultura – SMC nesta Comissão, o Colegiado deliberou para o caso específico pela utilização dos componentes lúdicos multissensoriais que estimulem todos os sentidos, como os demonstrados durante a reunião (xilofone; percussão e instrumentos musicais), considerando o uso do local (Casa de Cultura) e o espaço reduzido da área do playground.

Diante do exposto, o projeto do playground inclusivo a ser elaborado de acordo com os elementos discutidos na presente reunião deverá ser apresentado para análise e manifestação do Colegiado.

Acessibilidade das áreas reservadas no evento The Town

Apresentadas imagens do local do evento, que será realizado em Setembro com apoio da Prefeitura. Com relação as áreas reservadas para pessoas com deficiência assistirem aos shows do evento, este Colegiado deliberou que no fechamento dessas áreas deverão ser utilizadas as grades de 92cm na parte frontal, para permitir a visibilidade dos palcos pela pessoa em cadeira de rodas e nas laterais devem ser colocadas grades com 1,10cm para garantir a segurança dos usuários.

SEI 6056.2022/0011951-7 - Adaptações da Fundação Armando Álvares Penteado FAAP

Deliberou-se, após apresentação da “Análise prévia de CADU 2025.08.20” que por este Colegiado obteve seu endosso e lembrada a reunião anterior onde foram visualizados os encaminhamentos, a ATA CPA 17.2022 e os relatórios “Relatório de Acessibilidade – Projeto de acessibilidade Fundação Armando Álvares Penteado 2020/2021” e “Relatório de Vistoria nº. 2018.01.12-02”, este Colegiado REITERA que entende ser necessário ao local obter novo CERTIFICADO DE ACESSIBILIDADE uma vez que o local apresenta diversas e estruturais inconformidades que devem ser adequadas conforme prevêem as normas técnicas de acessibilidade e legislações pertinentes.

SEI 6027.2025/0008203-3 - Pq. Ibirapuera - Projeto de Reforma Lanchonete AB. 02 – Planetário – Adequação de Acessibilidade

Apresentado o expediente, foram destacados pontos pela equipe técnica CADU para deliberação. Mediante indicação em projeto e confirmado por representante do interessado sobre a existência de lavatório externo na área de atendimento ao público, o Colegiado solicitou que o lavatório atenda critérios de acessibilidade previstos em norma técnica. Considerada a indicação de sanitário interno destinado a funcionários, o Colegiado solicitou adequação de acessibilidade ao mesmo, observada necessidade da ambiente de trabalho acessível e inclusivo. Na adequação deste ambiente poderão ser avaliadas condições razoáveis para aproximação/transposição das portas de acesso ao sanitário e ao corredor justaposto a este.

SEI 7910.2025/0000870-7 - Teatro Jardim Paulistano

Apresentadas as relevantes peças gráficas encaminhadas, informado por SP-OBRA que questões de informação e sinalização serão objeto de outro processo e concluído o “Relatório Auxiliar de Reunião TEATRO PAULISTANO” com inconformidades de acessibilidade encontradas e diretrizes este Colegiado deliberou por MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL COM RESSALVAS onde ficou acordado de SP-OBRA avaliar o Relatório supra, adequando e/ou fundamentando tecnicamente este projeto assim o devolvendo a CADU para que este faça sua interpretação não sendo necessário retorno a este Colegiado salvo entendimento da urgência por SP-OBRA ou CADU.

SEI 7910.2025/0000889-8 - Teatro Parelheiros

Apresentadas as relevantes peças gráficas encaminhadas, informado por SP-OBRA que questões de informação e sinalização serão objeto de outro processo e concluído o “Relatório Auxiliar de Reunião TEATRO PARELHEIROS” com inconformidades de acessibilidade encontradas e diretrizes este Colegiado deliberou por MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL COM RESSALVAS onde ficou acordado de SP-OBRA avaliar o Relatório supra, adequando e/ou fundamentando tecnicamente este projeto assim o devolvendo a CADU para que este faça sua interpretação não sendo necessário retorno a este Colegiado salvo entendimento da urgência por SP-OBRA ou CADU.

SEI 7910.2025/0000242-3 - Comunicações Administrativas: Ofício - Projeto de reforma e adequação a acessibilidade da EMEI Manoel Preto
A pedido do engenheiro de SPObras, Danilo Sales Leão, o presente processo será apresentado em reunião futura.

Reunião encerrada.