



ATA CPA 37/2025 COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 15/10/2025 - início: 14h / término: 17:00h

Local: Vídeo Conferência – Teams

PARTICIPANTES: Silvana Serafino Cambiaghi/CAU-SP/Presidente da CPA; Jessica Zago/SMPED/Secretária Executiva da CPA; Amanda Rodrigues/SEHAB; Aracy Maria Bernardes Van Den Berg/Prodam; Claudio de Campos/SMSUB; Danilo Silva de Souza/SMPED; Eduardo Flores Auge/SMPED; Geni Sugai/SMC; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECI-SP; João Carlos da Silva/SMPED; José Miorin Neto/CMPD; José Renato Soibelmann Melhem/SMPED; Júlia Lopes Arcanjo/SGM; Juliana Hiroko Iha Nacajune/SVMA; Laercio Sant'Anna/Prodam; Leandra Myrela Pereira Batista/Instituto Olga Kos; Luciana Oliver Perez Quintas de Moraes/SMDET; Luccas Hernandes Forte/SMJ; Marcelo Panico/Fundação Dorina Nowill para cegos; Márcia Tieko Omoto Yamaguchi/SIURB; Marco Antonio Conde Vespa/GCM/SMSU; Maria Cecília Cominato/SMS; Matheus Sabadin Bueno/SPObras; Olavo de Almeida Soares/GCMI; Patrícia Bittencourt/SECOVI-SP; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Ronaldo Bueno/SMT; Sara Caroline Lopes da Silva/SMUL; Silvia Costa Andreossi/Laramara.

FALTAS JUSTIFICADAS: Elisa Prado de Assis/IAB-SP; Flávio Adauto Fenólio/SMPED; Juliana Santiago Rodrigues/SVMA; Luís Fernando Lessa/SMUL; Myrna dos Santos Melo/SMPED;.

CONVIDADOS: Ana Carvalho/Urbia; Cinthya Marques/Urbia; Danilo Sales Leão/SPObras; Fabiana da Silva Baltazar/JL Engenharia; Giovanna Silva de Souza/Urbia; Marcos Eisencraft/Andrômeda Engenharia; Miriam Rose Evans/SMJ; Patrícia Viceconti Nahas/SPObras; Paula Fernandes Dias/Urbia; Pietro Figueiredo Reis/SMPED; Rogério Romeiro/Rogério Romeiro Arquitetura.

ASSUNTOS TRATADOS:

Informativos

A Secretária Executiva apresentou os novos membros representantes da Secretaria Municipal da Justiça, como titular o Luccas Hernandes Forte e suplente a Natália Rodrigues Rubinelli, conforme Portaria SGM 231, de 09 de setembro de 2025.

SEI 6027.2024/0030594-4 - Comunicações Administrativas: Ofício - Projetos do Hub Multiuso e Módulo de Serviço ao Visitante

Apresentado o expediente, preliminarmente, foi solicitado pelos representantes da URBIA reunião com a equipe técnica de arquitetos de CADU com a finalidade de esclarecer e verificar os processos e projetos referentes ao Hub Multiuso e ao Módulo de Serviço ao Visitante (Inter Café).

SEI 7910.2025/0000154-0 - Reforma e adequação a acessibilidade da EMEF Olavo Pezzotti

Ao projeto foi deliberada sua MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL COM RESSALVAS onde fica ainda pendente a que sejam adaptadas as peças gráficas aos pontos observados ou apresentação de fundamentos de eventual não atendimento, a seguir:





- 1.1. Na calçada, adequar piso direcional posicionando no centro da faixa livre;
- 1.2. Promover continuidade do piso direcional também no rebaixamento de acesso a vaga;
- 1.3. Promover rampas laterais do rebaixo com 5% (não 8,33%);
- 2.1. Adequar acesso com piso direcional levando ao percurso que leva a mapa tátil e secretaria;
- 2.2. Adequar rampa de acesso da entrada à secretaria de forma a se tornar rota acessível;
- 3. Reposicionar direcional/mapa tátil de forma ao mapa ser encontrado antes de quaisquer desvio alternativo;
- 4. rever/retirar partes de pisos de alerta para melhor garantir a sua função de "posicionamento" do usuário;
- 5. adequar rampa junto à porta de forma a se tornar plano inclinado;
- 6. adequar patamar junto a porta;
- 7. adequar portas sem área de aproximação 30/60 cm;
- 8. vagas na rua / áreas de embarque/desembarque são competência da CET e Subprefeitura onde o Colegiado recomenda que seja por SME encaminhado pedido de análise técnica e, uma vez possível, sua implantação;
- 9. ao playground foi apresentada área sem maiores definições esclarecer;
- 10. no banheiro acessível buscar garantir local para troca na posição deitada;
- 11. garantir quando prevista sinalização visual em porta e passagem a correspondente "sinalização de porta e passagem" tátil na posição prevista em norma;
- 12. buscar a adequação de sanitários comuns, por exemplo, com porta abrindo para fora de forma a assim garantir maior espaço interno e assim possibilitar o uso por mais pessoas em atendimento ao Desenho Universal;
- 13. promover piso direcional externamente comunicando os blocos;
- 14. foi informado que as colunas de sustentação da cobertura são existentes;
- 15. recomendado extender corrimão/guia de balizamento em "L" à porta de entrada de forma a garantir apoio e percepção no piso do percurso de forma a auxiliar a pessoa com deficiência visual que poderiam se atrapalhar nas colunas existentes da cobertura que se encontram no meio do caminho;
- 16. representar em projeto a escada de acesso existente e sua adequação à acessibilidade.

Assim feito ficou definido de CADU observar quando do reencaminhamento deste desde SPOBRAS a CPA o atendimento ou do suficiente fundamento técnico onde não haverá necessidade de repassar por reunião deste Colegiado, salvo CADU entender conveniente.

SEI 7910.2025/0001246-1 - Reforma e adequação a acessibilidade da EMEI Gina de Martino

Ao projeto foi deliberada sua MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL COM RESSALVAS onde fica ainda pendente a que sejam adaptadas as peças gráficas aos pontos observados ou apresentação de fundamentos de eventual não atendimento, a seguir:

1. foi observada ausência de calçada em uma das ruas onde o Colegiado solicita





proposta de adequação e recomenda que seja por SME encaminhado à CET e Subprefeitura a análise técnica de adequação e, uma vez possível, sua implantação;

- 2. em alguns planos inclinados e/ou rampas solicitado apresentar inclinação e correspondente adequação caso a caso;
- 3. retirar piso de alerta do patamar da escada por não haver esta previsão na norma 16.537;
- 4. retirar ramal de piso direcional do rebaixamento de acesso a vagas reservadas;
- 5. adequar portas sem área de aproximação às possibilidades previstas na NBR9050;
- 6. adequar piso de alerta em frente ao mapa tátil de forma a garantir sua função de "posicionamento";
- 7. adequar pisos direcionais comunicando o acesso ao mapa tátil/secretaria e em áreas externas comunicando blocos;
- 8. vagas na rua / áreas de embarque/desembarque são competência da CET e Subprefeitura onde o Colegiado recomenda que seja por SME encaminhado pedido de análise técnica e, uma vez possível, sua implantação;
- 9. "tanques de areia" Esclarecer;
- 10. garantidas as rotas acessíveis a diversos espaços/quadras? Esclarecer.

Assim feito ficou definido de CADU observar quando do reencaminhamento deste desde SPOBRAS a CPA o atendimento ou do suficiente fundamento técnico onde não haverá necessidade de repassar por reunião deste Colegiado, salvo CADU entender conveniente.

P.A. 2000.0.259.073-1 - Fundação Bienal de São Paulo - Selo de Acessibilidade Arquitetônica

Informados os membros da visita do Colegiado marcada para 23/10 às 14h00 com ponto de encontro no Portão Principal junto à marquise onde foi solicitado, a quem for, encaminhar à Secretaria Executiva da CPA, até sexta próxima, o nome e número de documento para prévio envio à Fundação e correspondente identificação quando do acesso.

SEI 6065.2025/0000690-3 – Processo de Governança SAD - 2025.2

Foi apresentada à Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) a Governança do Selo de Acessibilidade Digital (SAD), abordando a reestruturação do sistema de validação automática, com substituição do antigo robô que utilizava a ferramenta ASES Web por nova automação baseada nas ferramentas AMA Web e Access Monitor. O modelo atual, executado em servidor interno e documentado por notas técnicas e relatórios mensais no SEI, garante maior transparência, rastreabilidade e alinhamento ao Programa de Integridade e Boas Práticas da CGM. A CPA manifestou consenso quanto à importância e continuidade das ações de governança apresentadas.

Reunião encerrada.