

ATA CPA 38/2025

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 22/10/2025 – início: 14h / término: 17:00h

Local: Vídeo Conferência – Teams

PARTICIPANTES: Silvana Serafino Cambiaghi/CAU-SP/Presidente da CPA; Jessica Michelutti Zago/SMPED/Secretária Executiva da CPA; Adriana Vieira/PGM; Albertina Ferreira Gonçalves Alves/SEHAB; Claudio de Campos/SMSUB; Cristina T. S. Laiza/SPUrbanismo; Edgar Silva Netto/CMPD; Eduardo Flores Auge/SMPED; Flávio Fenólio/SMPED; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECI-SP; João Carlos da Silva/SMPED; José Miorin Neto/CMPD; José Renato Soibermann Melhem/SMPED; Juliana Hiroko Iha Nacajune/SVMA; Laercio Sant'Anna/Prodam; Leandra Myrela Pereira Batista/Instituto Olga Kos; Luciana Oliver Perez Quintas de Moraes/SMDet; Luccas Hernandez Forte/SMJ; Marcelo Panico/Fundação Dorina Nowill para cegos; Márcia Tieko Omoto Yamaguchi/SIURB; Marco Antonio Conde Vespa/GCM/SMSU; Maria Cecília Cominato/SMS; Matheus Sabadin Bueno/SPObras; Mel Gatti de Godoy Pereira/CAU-SP; Olavo de Almeida Soares/GCMI; Patrícia Bittencourt/SECOVI-SP; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Robinson Xavier de Lima/SPTrans; Ronaldo Bueno/SMT; Sara Caroline Lopes da Silva/SMUL; Silverlei Silvestre Vieira/Laramara.

FALTAS JUSTIFICADAS: Adile Manfredini/OAB-SP; Elisa Prado de Assis/IAB-SP; Juliana Santiago Rodrigues/SVMA; Lilian Jaha/SMC; Luis Fernando Lessa/SMUL.

CONVIDADOS: Adriana Levisky/Representante do MASP; Cinthya Marques/Urbia; Constantino Sava Kipriadis Filho/Câmara Municipal de São Paulo; João Aquino Filho/Câmara Municipal de São Paulo; Maryellen Sanchez Ribeiro/SVMA; Patrícia Viceconti Nahas/SPObras; Paula Fernandes Dias/Urbia; Pedro Battagin Balieiro Miraldo/SVMA; Rogério Romeiro/Rogério Romeiro Arquitetura; Sandra Ramalhoso/CEAPcD.

ASSUNTOS TRATADOS:

Informativos

SEI 6065.2025/0000827-2 – Ofício Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Ação Civil Pública Processo 1035390-45.2022.8.26.0001

Informado ao Colegiado sobre o recebimento de ofício do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo direcionado à Comissão Permanente de Acessibilidade da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência para realização de vistoria nas dependências da Escola de Samba Mocidade Alegre, situada à Rua Samaritá, 1.020 – Jardim das Laranjeiras, apresentando autor da vistoria que comprove o atendimento ou não das adequações de acessibilidade no local. Deliberado agendamento de visita ao local, com prévia informação ao Colegiado da data e horário no intuito da participação de membros da Comissão em acompanhamento de técnicos da Coordenação de Acessibilidade e Desenho Universal – CADU.

SEI 6068.2025/0008578-8 – MASP

Após apresentação do Estudo Preliminar e das intenções do projeto foram feitas observações ao projeto onde o Colegiado aguarda o interessado avaliar, atender ou fundamentar as razões do não atendimento reapresentando com novas peças gráficas

e memoriais objetivos das questões da acessibilidade em futura reunião, com diretrizes a seguir:

1. Junto à CET avaliar a possibilidade de implantação de travessias elevadas com simultâneo alargamento de calçadas e diminuição do tempo de travessia, pontos de embarque e desembarque (nos moldes das baias da Avenida Paulista) e vagas reservadas à pessoa com deficiência e pessoa idosa;
2. Nas então rampas encontradas junto ao MASP-LINA:
 - 2.1. prever outras possibilidades de rampa de forma a diminuir as inclinações;
 - 2.2. garantir a conexão dos patamares dessas rampas a todos os espaços de convivência;
 - 2.3. prever corrimãos também nas rampas;
 - 2.4. foram apresentadas imagens de “escadas-rampa” do Pelourinho e Cais do Valongo;
 - 2.5. foi declarado que o piso inclinado pode eventualmente provocar o escorregamento da pessoa idosa, da criança, de pessoas com carrinho de bebê, assim, aguarda qual será o tratamento superficial do piso de forma a minimizar riscos do escorregamento;
3. Quanto aos balizadores, avaliar nova solução ao pretendido;
4. Atender aos demais itens das normas técnicas oficiais de acessibilidade (tais como, exemplificadamente, o item 5 - sinalização e comunicação da NBR9050) e legislação pertinente onde solicita demonstrar graficamente e por meio de texto as soluções previstas a serem adotadas.

SEI 6027.2024/0030589-8 - Projeto de Acessibilidade - AB. 12 Módulo de Alimentação Figueiras - Parque Ibirapuera

Iniciada apresentação do expediente, foi questionado apontamento de técnico de CADU sobre modo de acesso ao módulo de alimentação pretendido mediante indicação de representante do interessado sobre avaliação e aceite de solução apresentada em outra ocasião e que contemplaria o local, porém não mencionada no presente expediente. Informado sobre recente alteração do técnico responsável pela análise do processo em questão e, portanto, não ciência do alegado pelo interessado, foi indagada por membros do Colegiado qual motivação para substituição do técnico analista. Foi informado pelo coordenador de CADU que a troca decorreu do período de férias do analista anterior e o direcionamento ao atual técnico. Mediante questionamentos para prosseguimento restrito aos itens antes apontados ou a inclusão de novos pontos observados na atual análise, assim como do retorno ao técnico anterior para continuidade da avaliação, o atual relator do processo solicitou a retirada do expediente da pauta, ressaltando desconforto com a situação proporcionada, solicitando avaliação interna da equipe técnica sobre forma de prosseguimento.

SEI 6065.2025/0000855-8 – Sala Azul – Câmara Municipal de São Paulo

A partir da apresentação do relatório fotográfico e da planta arquitetônica da futura Sala Azul - que terá objetivo de ser um espaço de desconpressão para Pessoas com Transtorno do espectro autista e neuro divergentes - a Comissão deliberou que deverá

ser feita uma correção na rampa de acesso ao segundo nível do ambiente, bem como, deverão ser enviadas novas peças gráficas que elucidem melhor as medidas do espaço.

Reunião encerrada.